

СВОДКА ОТЗЫВОВ

Государств, заинтересованных в разработке

проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 12248.6 «Грунты. Метод определения набухания и усадки»

Структурный элемент стандарта	Сокращенное наименование государства	Замечание, предложение	Заключение разработчика
Раздел 5	ВУ	п. 5.4, первый абзац заменить слова «Для испытаний используют образцы» словами «испытаниям подлежат образцы». Второй абзац, второе предложение заменить слова «Для испытаний в компрессионных приборах используют образцы» словами «Испытаниям в компрессионных приборах подлежат образцы». Второй абзац, третье предложение изложить в редакции: «Не допускается применять метод для образцов глинистых грунтов, содержащих крупнообломочные включения». Грунты и ограничения применения метода должны быть приведены в главе 1 «Область применения» (в том числе ограничения по размерам зерен)	Принято частично
Раздел 6	ВУ	п.п. 6.3, 6.4, 6.5 устанавливают ссылками неразрывную связь с ГОСТ 12248.4: методика испытаний разорвана на два ТНПА – основная цель по созданию самостоятельного нормативного документа не достигнута. Зачем тогда разделять ГОСТ 12248-2010 на 10 ТНПА	Принято к сведению
Раздел 8	ВУ	п. 8.2, второй абзац изложить в редакции: «Образцы грунта, помещенные в компрессионные приборы, после достижения условной стабилизации деформаций, замачиваются жидкостью заливаемой в поддон» Условная стабилизация деформаций отмечается	Отклонено. Изменение редакции не требуется
В целом по проекту стандарта	КГ	Предлагаем указать информацию о согласовании в рамках МТК по данному объекту стандартизации ,т.к необходимо провести со всеми членами МТК стран государств МГС рассмотрение данного стандарта	Принято к сведению

Руководитель разработки

Директор НИИОСП им. Н.М. Герсевича,
АО «НИЦ «Строительство»

должность, наименование организации



личная подпись

И.В. Колыбин

Ф.И.О.

Разработчик стандарта или
иной составитель сводки отзывов

Заведующий лабораторией №12
НИИОСП им. Н.М. Герсевича,
АО «НИЦ «Строительство»

должность, наименование организации



личная подпись

В.А. Ковалёв

Ф.И.О.