

**Сводка отзывов на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта
«Песок для испытаний цемента. Технические условия» (пересмотр ГОСТ 6139-2003)**

Шифр темы ПНС 1.13.144-2.147.19

Структурный элемент стандарта	Сокращенное наименование национального органа	Предложение, замечание	Заключение разработчика
Раздел 2	Госстандарт Республики Беларусь	Примечание, второе, третье предложение заменить слово «дата» словом «дана»	Отклонено. В тексте примечания отсутствуют слова, требующие замены.
Раздел 10	Госстандарт Республики Беларусь	п. 10.2.2 заменить слова «по 7.1.5» на «по 10.1.5»	Принято. Внесены соответствующие изменения.
		п.п. 10.2.3, 10.3.3, 10.4.3 добавить допускаемые расхождения между результатами параллельных определений	Отклонено. Показатель устанавливается по результатам измерений двух параллельных определений, как среднеарифметическая величина из них. В связи с этим, устанавливать допустимые расхождения между определениями представляется нецелесообразным.

Руководитель направления по техническому регулированию
и стандартизации Ассоциации «НИИ ПСМ»

 Е.Н. Фадеева