

**Сводка отзывов на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта
«Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые для инженерного оборудования
зданий и промышленных установок. Общие технические условия» (пересмотр ГОСТ 32313-2011)**

Структурный элемент стандарта	Сокращенное наименование национального органа	Предложение, замечание	Заключение разработчика
Стандарт в целом	Кыргызстандарт	Необходимо провести согласование с профильным МТК по данному объекту стандартизации	Отклонено. Согласование с профильным МТК разработчиком стандарта не предусмотрено.
Раздел 3	Госстандарт Республики Беларусь	п. 3.2.1, «DS(TN)» заменить слова «при заданных температуре» словами «при заданной температуре»	Отклонено. Обозначение подразумевает, что задана и температура T и влажность H. Поэтому множественное число: «заданных».
Раздел 3	ООО «РОКВУЛ»	П.3.1 Добавить определение «Сегмента» из ГОСТ 31913: 3.1.16 обшивка; сегмент (lag; segment): Жесткое или полужесткое теплоизоляционное изделие, применяемое для теплоизоляции оборудования, имеющего форму цилиндра или сферы большого диаметра. [ГОСТ 31913–2011, статья 2.3.8]	Принято.
Раздел 4	Госстандарт Республики Беларусь	п. 4.2.1, четвертый абзац заменить слова «Значение теплопроводности» словами «Значение теплопроводности»	Принято.
		п. 4.2.5.1 заменить слово «притведенных» словом «приведенных»	Принято.
		п. 4.3.3, примечание заменить слово «согласовыванным» словом «согласованным»	Принято.
Раздел 4	ООО «РОКВУЛ»	П.4.2.1 добавить полуцилиндры и сегменты: Примечание – При определении декларируемого значения теплопроводности цилиндров, полуцилиндров и сегментов по ГОСТ 32025 учитывают стыки в зоне	Принято.

		измерения. Степень влияния этих стыков определяют по ГОСТ 31912.	
Раздел 4	ООО «РОКВУЛ»	В п.4.2.2.1 исключить последнее предложение второго абзаца и примечание к нему (отсутствуют в оригинале EN 14303): Толщину <i>d</i> жестких и полужестких плит, ламельных изделий, матов, прошивных матов и прошивных матов с металлической сеткой определяют по ГОСТ EN 823. Нагрузку, прикладываемую при измерении, принимают по таблице 3.	Принято.
Раздел 4	ООО «РОКВУЛ»	Добавить ссылки на стандарты по определению пожарно-технических характеристик: 4.2.4 Пожарно-технические характеристики Для установления класса пожарной опасности изделий должны определяться следующие пожарно-технические показатели: - группа горючести (по ГОСТ 30244); - группа воспламеняемости (по ГОСТ 30402); - группа дымообразующей способности (по ГОСТ 12.1.044); - группа по токсичности продуктов горения (по ГОСТ 12.1.044).	Принято
Руководитель разработки <u>Исполнительный директор</u> Должность  личная подпись Е.В. Свиридова ФИО			