

СВОДКА ОТЗЫВОВ

на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта
ГОСТ 32397 «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия»

Структурный элемент стандарта	Сокращенное наименование национального органа	Предложение, замечание	Заключение разработчика
Раздел 4	Госстандарт Республики Беларусь	п. 4.1 дополнить классификацию щитков по числу однофазных и/или трехфазных автоматических выключателей для групповых сетей;	Принято
Раздел 5	Госстандарт Республики Беларусь	п. 5.1, таблица 1: п. 1 заменить «690/400» на «630/400»; п. 3 дополнить значением параметра «25 А»	Принято
Раздел 6	Госстандарт Республики Беларусь	п. 6.1 дополнить предельно допустимым уровнем электрических и магнитных полей (по аналогии с п. 6.1.3 проекта ГОСТ «Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия») п.п. 6.2.9, 6.2.10 уточнить, дублируют друг друга	Принято

Председатель ТК 331

Р.Р. Ахмедшин

Ответственный секретарь ТК 331

С.А. Колобков