

СВОДКА ОТЗЫВОВ

на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта
ГОСТ IEC 61008-1 «Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»

Структурный элемент стандарта	Сокращенное наименование национального органа	Предложение, замечание	Заключение разработчика
Сведения о стандарте	Госстандарт Республики Беларусь	п. 6 заменить слова «ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ» словами «Замен ГОСТ IEC 61008-1-2012»	Принято
Раздел 9	Госстандарт Республики Беларусь	п. 9.19 заголовков заменить слово «бросков» словом «выбросов»	Принято частично. Заменено на слово «импульсов» (бросок предполагает более длинный промежуток времени)
В целом по проекту стандарта	Минэкономразвития Украины	Воздержаться	В Украине действует ДСТУ

Председатель ТК 331

Р.Р. Ахмедшин

Ответственный секретарь ТК 331

С.А. Колобков