

**Сводка отзывов на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта
«Конструкции строительные с тепловой изоляцией. Метод определения санитарно-химических характеристик»
(пересмотр ГОСТ 30643-98)**

Структурный элемент стандарта	Сокращенное наименование национального органа	Предложение, замечание	Заключение разработчика
Стандарт в целом	Кыргызстандарт	Необходимо провести согласование с профильным МТК по данному объекту стандартизации	Отклонено. Согласование с профильным МТК разработчиком стандарта не предусмотрено.
Стандарт в целом	Госстандарт Республики Беларусь	По всему тексту заменить «м ³ » на «м³»	Принято.
Предисловие	ООО «РОКВУЛ»	П.1 Исключить упоминание о переводе аутентичного стандарта (не было). 1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией производителей современной минеральной изоляции «РОСИЗОЛ».	Принято.
Предисловие	ООО «РОКВУЛ»	Внести п.4 4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ... 20.. N ... межгосударственный стандарт ГОСТ 30643-20.. введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с ... 20.. г.	Принято.
Предисловие	ООО «РОКВУЛ»	Внести п.5 5 ВЗАМЕН ГОСТ 30643-98	Принято.
Стандарт в целом	ООО «РОКВУЛ»	Отсутствует как таковой раздел	Принято.

		«Нормативные ссылки». Дополнить: 2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ 745-2003 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия ГОСТ 2156-76 Натрий двууглекислый. Технические условия ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия ГОСТ 7995-80 Краны соединительные стеклянные. Технические условия ГОСТ 31430-2011 (EN 13820:2003) Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения содержания органических веществ ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие	
--	--	---	--

		технические условия	
Раздел 2	ООО «РОКВУЛ»	Изменить нумерацию раздела. 3. Термины и определения	Принято.
Раздел 3	ООО «РОКВУЛ»	Изменить нумерацию раздела. 4. Средства испытаний и вспомогательные устройства	Принято.
Раздел 4	ООО «РОКВУЛ»	Изменить нумерацию раздела. 5. Подготовка к испытаниям	Принято.
Раздел 4	ООО «РОКВУЛ»	Ссылочным стандартом в ГОСТ 32314, применяемым при обязательном подтверждении соответствия, является ГОСТ 31430. В каждом образце, вырезанном по 5.4.1, определяют содержание связующего по ГОСТ 31430 без учета декоративного или защитного слоя.	Принято.
Раздел 5	ООО «РОКВУЛ»	Изменить нумерацию раздела. 6. Проведение испытаний	Принято.
Раздел 5	ООО «РОКВУЛ»	П.5.2.1 Два пункта с таким номером. Поправить нумерацию.	Принято.
Раздел 5	ООО «РОКВУЛ»	Предлагаемый текст: 6.1.3 Испытательную камеру с помещенным в нее образцом выдерживают в термостате в течение суток при заданной температуре в зависимости от температурного режима эксплуатации конструкции для	Отклонено. Информация о температурах внутренних и наружных конструкций избыточна.

		которой предназначено изделие. Для внутренних конструкций температура составляет (40±2) °С, для наружных (23±2) °С.	
Раздел 6	ООО «РОКВУЛ»	Изменить нумерацию раздела. 7. Обработка и оформление результатов испытаний	Принято.
Раздел 6	ООО «РОКВУЛ»	Откорректировать в п. 7.5: - наименование и обозначение изделия(ий) мебели по функциональному и эксплуатационному назначению или наименование материала по НТД;	Принято.
Раздел 6	ООО «РОКВУЛ»	Откорректировать в п. 7.5: - дату и условия отбора изделий;	Принято.
Раздел 6	ООО «РОКВУЛ»	Откорректировать в п. 7.5: - номер протокола испытания и идентификационные данные образцов (номер партии и пр.).	Принято.
Руководитель разработки Исполнительный директор Должность личная подпись Е.В. Свиридова ФИО			